

**Информация**  
**о результатах проверки использования средств, выделенных МБУ**  
**«Управление Белгородблагосоустройство» на организацию наружного**  
**освещения в городе Белгороде в 2015 году и текущем периоде 2016 года**

Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2016 год и решения о проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Белгородской области и Контрольно-счетной палатой города Белгорода.

На организацию наружного освещения в городе в 2015 году использовано 106 665,0 тыс.рублей бюджетных средств, за 9 месяцев 2016 года расходы составили 79 653,7 тыс.рублей.

Техническое обслуживание и эксплуатация сетей наружного освещения осуществлялась филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в рамках заключенных учреждением муниципальных контрактов.

В ходе проверки установлено в том числе:

- в полном объеме не проведена инвентаризация объектов сетей наружного освещения с составлением технических паспортов, инвентарных планов или схем объектов;

- при выполнении процента горения светоточек не менее 95,0% от общего количества оплата услуг по техническому обслуживанию производилась в полном объеме;

- в течение года не вносятся изменения в муниципальные контракты на техническое обслуживание сетей наружного освещения в случае изменения количества осветительных установок (снос объектов, реконструкция), перерасчеты не производятся;

- фактическое выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения, предусмотренных муниципальными контрактами, не подтверждено документально;

- по отдельным объектам установлено превышение предъявленного к оплате объема потребленной электроэнергии над расчетным объемом в соответствии с количеством, мощностью светоточек и временем работы наружного освещения;

- МРСК Центра не выполняется условие контрактов в части обеспечения круглосуточной работы диспетчерской службы по приему заявок и претензий от юридических и физических лиц по вопросам наружного освещения;

- не приняты меры по монтажу в учреждении пункта автоматизированной системы управления сетями наружного освещения и автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии,

используемой на наружное освещение города, в учреждении отсутствует прибор для измерения освещенности (люксометр) и др.

Направлено представление главе администрации города Белгорода с предложением в том числе принять меры по возмещению в бюджет городского округа 310,5 тыс.рублей необоснованных расходов.

**Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
города Белгорода**

**С.В.Сорокина**

Корпункова Н.К.  
8(4722) 23-30-77